



FORTIDSMINNEFORENINGEN

VESTFOLD AVDELING

Larvik kommune
Planutvalget / Plan Byggesak Landbruk og Miljø
Postboks 2020

3255 Larvik

Tønsberg 20. april 2009

Vedr. sak: ”Klage på vedtak i delegert sak 087/09 - Kirkegt.15 - Riving av utebod, oppføring av tilbygg og etablering av to boenheter - Gbnr.3020/1112”.

Tilleggsopplysning til Fortidsminneforeningens klage

Vi viser til at det i dispensasjonssaken stilles spørsmål ved en Lecamur som utgjør det omsøkte uthusets bakvegg. Det vises til at Lecamuren er lite estetisk vellykket og hvorvidt den kan forsvares som tilbakeføring iht bevaringsplanens bestemmelser.

Fortidsminneforeningen har kontaktet daværende eier Solveig Herre om denne saken og hun kan opplyse at det opprinnelige uthuset som ble revet hadde en bakvegg av teglsten. Bruk av tegl i bakvegger som dette var ikke uvanlig av brannhensyn da uthusene på Langestrand ofte ligger helt inntil nabogrense. Daværende eier diskuterte denne saken med sine rådgivere og man kom til at bakveggen kunne settes opp i Leca. Hensynet til brannvern ble også da benyttet som begrunnelse.

Fortidsminneforeningen vil bemerke at reguleringsplanen for Langestrand åpner for å dispensere fra regelen om avstand fra nabogrense ut fra hensynet til strøkets historiske karakter. I slike tilfelle vil vi tro at kommunen også i dag stiller krav om brannsikring ved bruk av ikke brennbare materialer i de deler av bygget som måtte stå nær en nabogrense. Uansett vil en teglvegg og en Lecavegg være vanskelig å skille dersom overflaten utføres i pusset mur. Vi anbefaler nåværende eier å pusse uthusets bakvegg.

Fortidsminneforeningen kan ikke se at Lecaveggen i dette tilfellet betyr noe fra eller til i spørsmålet om vernebestemmelsene er fulgt eller ikke i saken om uthuset. Fortidsminneforeningen mener å se at daværende eier lojalt har fulgt de råd hun har fått av kommunen og verneplanens krav.

Ragnar Kristensen
leder

Sign.

Gry Wenche Nilsson
styremedlem

Kopi: Vestfold fylkeskommune, Langestrands Nyttige Selskab